


REFERENZEN VERMESSUNG

Überwachung » Setzung- / Kontrollmessung

Überbauung Rehgüetli, Schaffhausen

Auftraggeber: Baugesellschaft Rehgüetli
 Projektbeschreibung: Regelmässige Setzungs und Kontrollmessungen des Terrains und des Baugrubenverbaus bei Siedlung in Hanglage
 Unsere Dienstleistungen: Überwachungskonzept und Umsetzung
 Bauausführung: 2016 bis 2017

Referenzperson: Susanne Albrecht (Neustadt Architekten)
 Tel: 052 / 620 ' 22 ' 00



Überbauung "Rehgüetli", Geodätische Messungen (Toleranz ±3mm)												
6. Kontrollmessung vom 19.05.2016												
Auftrag Nr.: 1551-V 101-06												
Pkt. Nr.	Absolute Koordinaten der Nullmessung in m			Code	Abweichung zur Nullmessung in mm			Abweichung zur letzten Kontrollmessung in mm			Bemerkungen	
	Y	X	Z		Δy	Δx	Δz	Δy	Δx	Δz		
HFP1	2688877.944	1283620.857	438.303	Fixpunkt								
3495	2688915.154	1283584.405	430.167	Fixpunkt								Stationierung
3493	2688857.125	1283521.747	413.982	Fixpunkt								
1001	2688827.214	1283622.847	442.799	Messingnagel	4	-1	-2	-1	2	-2		Messpunkte Rebbergmauer
1002	2688827.550	1283621.625	442.465	Messingnagel	8	-5	-4	0	1	-3		
1003	2688820.153	1283616.319	442.082	Messingnagel	2	2	1	2	3	-3		
1004	2688814.531	1283612.417	441.857	Messingnagel	2	5	2	4	3	-6		
1005	2688808.955	1283608.663	441.852	Messingnagel	0	5	3	1	3	-3		
1006	2688804.067	1283604.771	442.000	Messingnagel	-3	6	3	-2	5	-2		
1007	2688799.184	1283598.884	441.068	Messingnagel	-3	5	2	2	7	-5		
1008	2688798.163	1283597.907	441.528	Messingnagel	-4	7	9	1	9	-3		
1009	2688794.173	1283595.164	442.527	Messingnagel	-3	5	1	0	8	-3		
1010	2688787.753	1283587.676	442.704	Messingnagel	-3	4	6	-3	9	-4		
1011	2688783.854	1283583.561	442.728	Messingnagel	-3	6	4	-4	11	-4		Messpunkte Trockensteinmauer
1012				Messingnagel	nicht sichtbar							
1013	2688772.892	1283573.710	443.088	Messingnagel	2	4	3	-1	11	-4		
1014				Messingnagel	nicht sichtbar							
1015				Messingnagel	nicht sichtbar							Messpunkte Aussenmauer Villa
1016	2688804.173	1283628.772	457.861	Reflektierfolie	4	7	4	3	8	-2		Messpunkte Terrasse Villa
1017	2688789.605	1283621.815	458.026	Reflektierfolie	3	4	4	2	8	-4		
1018	2688789.418	1283621.756	457.916	Reflektierfolie	0	2	3	1	6	-4		
Mess.:	Datum:	Zeit:	Wetter:	Temperatur:	Vis:							
0	17.03.2016	09:00	trocken	9°C							sv,sv	
1	22.03.2016	10:30	trocken	10°C							sv	
2	29.03.2016	10:45	trocken	8°C							sv	
3	01.04.2016	10:30	bewölkt	10°C							sv	
4	16.04.2016	16:30	bewölkt	16°C							sv	
5	25.04.2016	08:30	kühl, trocken	15°C							sv	
6	19.05.2016	15:30	bewölkt	8°C							sv	